



PIANTA FONDAZIONI
Sezione orizzontale A-A



PIANTA STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Sezione orizzontale B-B



PIANTA STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Sezione orizzontale C-C



PIANTA TIPO GRADONE DI RICUCITURA
Sezione orizzontale D-D



PIANTA NUOVO GRADONE A MENSOLA
Sezione orizzontale E-E



Sezione verticale F-F



Sezione verticale G-G



Sezione verticale H-H

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO STRUTTURALE

(1) OPERE IN C.A. GETTATE IN OPERA C25/30	Classe di resistenza Rck (N/mm²)	Classe di esposizione (EN 206-1)	Classe di consistenza	Diametro massimo inerti [mm]
	30	XC4	S4	30

Rapporto acqua/cemento (1) A/C ≤0.50
Contenuto minimo di cemento (1) = 300 kg/m³

Riferimenti: UNI-EN 206-1-2001, UNI 11140-2004

MAGRONE
C12/15 (Rck = 15 [N/mm²])

ACCIAIO PER C.A.
secondo UNI 10002/1 - UNI 564 - UNI6407
-reti elettrosaldate e barre
B450C controllato in stabilimento, fyk >= 450 N/mmq;
ftk >= 540 N/mmq 1.15 <= (ft/fy) k<1.35; (fy/fy nom) k <=1.25
Allungamento (Aft)k >= 7.5%
- piegatura barre: ø mandrino

SQUADRE	GANCI	CURVE	PIEGATURA FERRI	
1	2	3	1	Ø≤ø12 Dm=4Ø
			2	Ø>ø16 Dm=5Ø
			3	Ø>ø16 Dm=8Ø
				Dm= > 15Ø

- ripresa armature: sovrapposizione minima 40ø , dove non indicato diversamente
- sovrapposizione reti: 2 maglie
- copriferro minimo: 35mm

VITTORIO&ASSOCIATI
STUDIO DI ARCHITETTURA
C.F.-P.Iva 01874020306
Tel +39.0432.508765
Fax +39.0432.201995
Vicolo degli orti 2
33100 Udine
Via dell'aviere 1/A
37010 Pastrengo (VR)
www.vittorioeassociati.it
info@vittorioeassociati.it
vittorioeassociati@pec.it

provincia UDINE comune RIVE D'ARCANO
committente COMUNE DI RIVE D'ARCANO
opera CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO E NUOVA COPERTURA TRBUNE

tavola
ST 01
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
PIANTE, SEZIONI E DETTAGLI
committente progettista

scala: 1:20 disegnato da V&A verificato: --/--/----
data: Settembre 2021 Cod. : RIVE sostituisce:

REALIZZATO CON AutoIT 2019 (T.Sordo Ing. 100-31189446