











CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO STRUTTURALE

(1) OPERE IN C.A. GETTATE IN OPERA C25/30	Classe di resistenza Rck (N/mm²)	Classe di esposizione (EN 206-1)	Classe di consistenza	Diametro massimo inerti [mm]
	30	XC4	S4	30

Rapporto acqua/cemento (1) A/C ≤0.50
Contenuto minimo di cemento (1) = 300 kg/m³

Riferimenti: UNI-EN 206-1-2001, UNI 11140-2004

MAGRONE
C12/15 (Rck = 15 (N/mm²))

ACCIAIO PER C.A.
secondo UNI 10002/1 - UNI 564 - UNI6407
-reti elettrosaldate e barre
B450C controllato in stabilimento, fyk >= 450 N/mmq;
ftk >= 540 N/mmq 1.15 <= (ft/fy) k<1.35; (fy/fy nom) k <=1.25
Allungamento (Aft)k >= 7.5%
- piegatura barre: a mandrino

SQUADRE	GANCI	CURVE	PIEGATURA FERRI	
1	2	3	1	Øf a=12 Dm=4Ø
			2	Øf a=16 Dm=5Ø Øf a>=16 Dm=6Ø
			3	Dm> = 15Ø

- ripresa armature: sovrapposizione minima 40ø , dove non indicato diversamente
- sovrapposizione reti: 2 maglie
- copriferro minimo: 35mm

VITTORIO&ASSOCIATI
STUDIO DI ARCHITETTURA
C.F. - P.Iva 01874220306
www.vittorioeassociati.it
info@vittorioeassociati.it
vittorioeassociati@pec.it
SEDE LEGALE
Vicolo degli orti 2
33100 Udine
SEDI OPERATIVE
Via J. Linussio 51
c/o Friuli Innovazione - Edificio C
33100 Udine
Tel +39 0432.429779
Via dell'aviere 1/A
37010 Pastrengo (VR)

provincia UDINE comune RIVE D'ARCANO
committente COMUNE DI RIVE D'ARCANO
opera CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO E NUOVA COPERTURA TRIBUNE
tavola PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ST 01

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
PIANTE, SEZIONI E DETTAGLI

committente / progettista

scala: 1:20
data: Gennaio 2023
disegnato da V&A
Cod. : RIVE
verificato: 30/01/2023
sostituisce:

RIPRODUZIONE VIETATA ART. 2575 C.C. Legge n°633/1941 e s.m.i.